



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР004 007.02 00196

Серия ВУ № 0061625

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации"; место нахождения: Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, ул. Обухова, 3; аттестат аккредитации: № ВУ/112 007.02 от 15.05.2001, тел.: +375 152 64 31 41; адрес электронной почты (e-mail): csms@csmsgrodno.by

ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Щучинский завод "Автопровод"; сведения о регистрации: Зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 500017371; место нахождения: Республика Беларусь, Гродненская область, 231513, г. Щучин, ул. Советская, 15; тел.: +375 1514 2 07 74; адрес электронной почты (e-mail): info@avtoprovod.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Щучинский завод "Автопровод"
место нахождения: Республика Беларусь, Гродненская область, 231513, г. Щучин, ул. Советская, 15

ПРОДУКЦИЯ

кабели силовые с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ (условное обозначение марок и конструктивные особенности приведены в приложении 1 к сертификату соответствия, бланк ВУ № 0032046)

ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия»

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний: №№ 276/25, 286/25, 296/25, 306/25, от 17.03.2025 центральной заводской лаборатории открытого акционерного общества «Щучинский завод «Автопровод», аттестат аккредитации № ВУ/112 2.1579; акта анализа состояния производства от 05.03.2025 органа по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат аккредитации: № ВУ/112 007.02 (эксперт-аудитор Боярчук Юрий Федорович).

Схема сертификации - 1С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

пункт 5.2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Условия хранения – открытые площадки с температурой воздуха от +50°C до -50°C и относительной влажностью 75% при среднегодовой температуре +15°C. Срок службы 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.03.2025 ПО 16.03.2030 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Заместитель директора по стандартизации
и сертификации

Самойлик Владимир Александрович

Эксперт - аудитор

Боярчук Юрий Федорович



Приложение № 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР004 007.02 00196

Условное обозначения марки	Конструктивные особенности
ВВГ, ВВГз	сечение жилы от 1,5 до 35 мм ² , число жил от 1 до 5
АВВГ, АВВГз	сечение жилы от 2,5 до 35 мм ² , число жил от 1 до 5
ВВГ-П	сечение жилы от 1,5 до 16 мм ² , число жил 2 и 3
АВВГ-П	сечение жилы от 2,5 до 16 мм ² , число жил 2 и 3

Заместитель директора
по стандартизации и сертификации

Эксперт - аудитор



Самойлик Владимир Александрович

Боярчук Юрий Федорович